

Акт обследования и категорирования
места массового пребывания людей

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», комиссия в составе:

председателя комиссии: Тарасова И.В. - начальника управления по безопасности администрации города Орла;

членов комиссии: Карасевой О.Н. - главного специалиста отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла;

Дохнадзе М.Г. - начальника отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации города Орла;

Карлова В.В. - начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла;

Кутафина А.В. - инспектора по особым поручениям ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Орловской области»;

Лаврикова А.А. – заместителя начальника отдела надзорной деятельности по городу Орлу ГУ МЧС России по Орловской области,

Тишкевич С.В. - сотрудника УФСБ России по Орловской области;

Перовской М.Н. - директора АНО «СОШ «Леонардо»

провела обследование **автономной некоммерческой организации «Средняя общеобразовательная школа «Леонардо»** с целью определения категории объекта в зависимости от возможных последствий совершения террористического акта.

Перечень изученных вопросов:

Расположение объекта: г.Орел, ул.Яблочная, д.59

Предназначение: образовательное учреждение

Наличие опасных веществ: Опасных веществ на территории объекта нет.

Состояние пожарной безопасности отражено в приложении.








Классификация объекта: является местом массового пребывания людей.

Максимальное количество людей, одновременно находящихся в при определенных условиях — 230 человек.

Заключение комиссии: автономной некоммерческой организации «Средняя

общеобразовательная школа «Леонардо» присвоить 2 категорию места
массового пребывания людей.

Члены комиссии:

	У. В. Тарасов
	Д. Хазретов
	В. В. Карлов
	О. Н. Кафасова
	А. А. Павлов
	Д. В. Кузнецов
	С. В. Тимчев

20.03.2017г

Объект защиты:

Автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная Школа «Леонардо»
АНО «СОШ «Леонардо»

(наименование)

По адресу: 302024 г. Орел, ул. Яблочная, д. 59

Класс функциональной пожарной опасности по ФЗ №123: общая площадь 3321,3 кв. м, количество этажей 2.

Наличие декларации ПБ: имеется, № 54401366-ТО-00218 от 06.12.2012г., имеется: Отчет по определению расчетных величин пожарного риска, в здания АНО «СОШ «Леонардо» от 18.10.2016г., выполненный Фондом пожарной безопасности (Орловский филиал)

Наличие цокольного этажа, подвала, технического подполья, технического этажа, кровли: имеется подвал, на входы которого установлены противопожарные дверь и штора.

Наличие пожарных гидрантов: в пределах 200 м 1 ед. в исправном состоянии, испытания провели специалисты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Орловской области, Протокол № 37/3 о проведении испытаний на водоотдачу наружного противопожарного водопровода от 11.12.2012г. и ежеквартальный Акт проверки рабочего состояния систем и средств противопожарной защиты от 04.11.2016г., составленный комиссией АНО «СОШ «Леонардо».

Наличие пожарного резервуара: имеется, обрудован в 22 м от здания школы, заполнен 10 августа 2016г., Акт о заполнении водой пожарного резервуара, составленный комиссией АНО «СОШ «Леонардо»

Наличие подъезда пожарной техники: имеется с 2-х сторон, Противопожарные расстояния до соседних объектов (жилых домов) не менее 30 м. Внутреннего противопожарного водоснабжения в здании не предусмотрено.

Пожарная автоматика:

Наличие вывода сигнала о срабатывании АПС на пульт МЧС: имеется - автоматическая установка сигнализации, системы пожарной сигнализации – «Пульт-01», Договор на оказание услуг по организации автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации № 646/16М от 16.12.2015г. и Дополнительное соглашение к вышеназванному договору от 11 мая 2016г., заключенные с ООО Мониторинговая компания «Проект-Труд»

Наличие системы автоматического дымоудаления: нет

Наличие системы автоматической пожарной сигнализации: имеется, прибор: С2000М, находится в исправном состоянии (последнее ТО специалистами ООО «Инженерные системы безопасности» 14.12.2016г.);

установлена Автоматическая адресно-аналоговая охранно-пожарная сигнализация – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, установка и обслуживание производится ООО «Инженерные системы безопасности» по Договору № 05/0/-16 ТО на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 05.05.2016г.

Наличие системы оповещения (СОУЭ): установлен прибор С2000-КПБ, находится в исправном состоянии (последнее ТО специалистами ООО «Инженерные системы безопасности» 14.12.2016г.)

Наличие системы автоматического пожаротушения: нет

Вид пожаротушения: первичными средствами пожаротушения, водой ПГ.

Наличие огнетушителей: 41 ед., все заполнены и находятся в исправном состоянии (39- порошковые и 2 – углекислотные)

Пути эвакуации: количество эвакуационных выходов из здания школы с 1 этажа – 10 выходов.

Наличие аварийного освещения путей эвакуации – имеется

Наличие горючей отделки на путях эвакуации – отсутствует.

Директор АНО «СОШ «Леонардо»



М.Н. Перовская